

Требования нормативных правовых актов к проверке знаний в области энергетического надзора

Требования к подготовке работников организаций для работы на объектах электроэнергетики и энергопринимающих установках, включая проведение проверки знаний на группу по электробезопасности, устанавливают Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 22.09.2020 №796 (далее - ПРП).

Потребитель электрической энергии, при эксплуатации электроустановок должен обеспечить подготовку и подтверждение готовности работников, осуществляющих трудовые функции по эксплуатации электроустановок, в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.08.2022 №811 (далее – ПТЭЭПЭЭ).

Требования к персоналу для присвоения и подтверждения группы по электробезопасности должны соблюдаться в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н.

В соответствии с требованиями ПРП, в случае если численность работников организации не позволяет образовать комиссию по проверке знаний в соответствии с требованиями ПРП и ПТЭЭПЭЭ, проверка знаний должна проводиться в комиссии, формируемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора (его территориальным органом)

В соответствии с требованиями ПТЭЭПЭЭ:

- если потребитель, осуществляющий эксплуатацию электроустановки, является индивидуальным предпринимателем, обязанность по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках возлагается непосредственно на такого индивидуального предпринимателя;

- для потребителей - физических лиц, осуществляющих эксплуатацию электроустановок напряжением выше 1000В, обязанность по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках возлагается на такое физическое лицо;

- если электроустановка потребителя - юридического лица включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие

номинальное напряжение не выше 0,4кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150кВт, номинальное напряжение до 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения, ответственность за выполнение обязанностей по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках такого потребителя в соответствии с настоящим пунктом Правил может быть возложена на единоличный исполнительный орган указанного потребителя - юридического лица.

В соответствии с требованиями пункта Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 (далее – ПТЭТЭ), руководитель организации обеспечивает обучение персонала и проверку знания правил эксплуатации, техники безопасности, должностных и эксплуатационных инструкций. В соответствии с требованиями Правил охраны труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17.12.2020 № 924н (далее – ПОТЭОТ), работодатель обязан обеспечить обучение работников по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.

В соответствии с требованиями ПТЭТЭ, проверка знаний у ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, их заместителей, а также специалистов по охране труда, в обязанности которых входит контроль за эксплуатацией тепловых энергоустановок, проводится в комиссии органов государственного энергетического надзора.

В соответствии с требованиями ПТЭТЭ, руководитель организации назначает постоянно действующую комиссию для проведения проверки знаний персонала. Для организаций, не имеющих возможности для создания комиссии, проверка знаний может проводиться в комиссиях органов государственного энергетического надзора (его территориальном органе).

В соответствии с требованиями ПТЭТЭ, работник, получивший неудовлетворительную оценку при повторной проверке знаний, отстраняется от работы, связанной с обслуживанием тепловых энергоустановок. В указанном случае принятие руководителем организации (ее филиала, представительства) решения о возможности продолжения с работником трудовых отношений, необходимости перевода работника на другую работу (должность), соответствующую его квалификации, должно осуществляться в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. Положения Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 22.09.2020 №796, применяются к персоналу объектов по производству электрической

энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, обеспечивающему эксплуатацию, техническое и оперативное обслуживание, проведение ремонтных, монтажных и наладочных работ в отношении энергоустановок таких объектов, их теплосилового, тепломеханического и водоподготовительного оборудования и сооружений, а также на устройствах тепловой автоматики и теплотехнических измерений, установленных на таком оборудовании, и входящих в состав таких объектов тепловых сетей.